



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.09.П.010475.11.13

Дата 05. 11. 2013 г.

На основании заявления № 09130

от 30.10.2013

Организация-изготовитель: ООО "Компания Металл Профиль", Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29; Производственные площади: 601630, Владимирская обл., п. Балакирево, Александровский район, ул. Заводская, д. 10; 633216, Новосибирская обл., Искитимский район, п. Керамкомбинат, ул. Широкая, д. 24/1 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Компания Металл Профиль"
Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29 (Россия)

Наименование продукции: Панели металлические трехслойные Airpanel® с утеплителем из жесткого пенополиуретана или пенополиизоцианурата

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5284-003-37144780-2013 "Панели металлические трехслойные Airpanel® с утеплителем из пенополиуретана или пенополиизоцианурата"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 5284-003-37144780-2013 "Панели металлические трехслойные Airpanel® с утеплителем из пенополиуретана или пенополиизоцианурата", этикетки, регистрационные документы, доверенность.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой панели, изготовленные из стальных листов, с цинковым или защитно-декоративным полимерным покрытием. В качестве с утеплителя используется жесткий пенополиуретан или пенополиизоцианурат

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЮ22 до 05.04.2015) №43А-0300 от 29.10.2013 г.

№ 050684

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Бутилацетат, мг/м ³	менее 0.005	0,1
Циановодород, мг/м ³	менее 0.01	0,01
Изопропиловый спирт, мг/м ³	менее 0.005	0.2
Метиловый спирт, мг/м ³	менее 0.05	0,5
Этиленгликоль, мг/м ³	менее 0.3	0.3
Формальдегид, мг/м ³	менее 0.001	0.01
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	3.0	не более 15
Интенсивность запаха воздушной среды, балл	1	не более 2

Область применения: Для использования в качестве наружных и внутренних стен и перегородок (стеновые), перекрытий и кровли (кровельные) при строительстве производственных зданий, промышленных предприятий, общественных зданий, спортивных объектов, зданий холодильников, холодильных комнат, морозильников в том числе специальных помещений, используемых для хранения и переработки пищевых продуктов, а также зданий сельскохозяйственной отрасли, таких как животноводческие, птицеводческие комплексы и прочие с использованием материалов, рекомендованных для применения в данных помещениях

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве, применении, транспортировке соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 5284-003-37144780-2013, Технологической инструкции

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Панели металлические трехслойные Airpanel® с утеплителем из жесткого пенополиуретана или пенополиизоцианурата соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)

Сафюнкина С.Г.
Иваненко А.В.
Руднева Е. А.
Васильева Г. В.

Иваненко А.В.
Ф. И. О.
Руднева Е. А.
Васильева Г. В.